

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru

Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД

г. Дербент, ул. Коммунаров, 19/6 тел: 4-17-24

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 50/ 1 / 32

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Султановой Эльвире Икметовне, во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 50 от «28» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «11» марта 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «11» марта 2019г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР №7 лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем в здании МБДОУ «Детский сад №23» совместно с заведующей МБДОУ ДС №23 Султановой Э.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В отношении объекта защиты разработать декларацию пожарной безопасности	(от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности ст.64»);	01.11.2019	
2	Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации	(ППР РФ № 390 п. 61);	01.11.2019	
3	Ответственным за пожарную безопасность необходимо пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	(ППР РФ 390 п. 3);	01.11.2019	
4	Системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатировать в исправном состоянии, а также организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением акта проверки;	(ППР РФ № 390 п. 61).	01.11.2019	
5	Имеющийся план эвакуации людей при пожаре и ЧС разработать и вывесить в соответствии с ГОСТ.	(ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009)	01.11.2019	

	зацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом.	требованиях пожарной безопасности»);		
7	Имеющийся на территории пожарный щит объекта защиты доукомплектовать пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6.	(ППР РФ №390 п. 481);	01.11.2019	
8	Обеспечивать наличие в помещении дежурного персонала инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты	(ППР РФ №390 п. 64);	01.11.2019	
9	На объекте производить противопожарный инструктаж с работниками, завести журнал инструктажа по пожарной безопасности	(ППР РФ №390 п.3);	01.11.2019	
10	Системы пожарной сигнализации обеспечить подачу дублированного светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	01.11.2019	
11	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);	01.11.2019	
12	Демонтировать потолок и стены в помещении музыкального зала, отделанные материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, представить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности	(ст. 144 таб. 28, 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»);	01.11.2019	
13	Демонтировать полы и стены на путях эвакуации отделанные материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, представить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности	(ст. 144 таб. 28, 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»);	01.11.2019	
14	Внутренний противопожарный водопровод привести в исправное состояние, шкаф пожарного крана укомплектовать.	(ППР РФ №390 п.57);	01.11.2019	
15	Демонтированы предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток	(п. 23 «д» ППР РФ № 390, СНиП 21-01-97 п.6.18);	01.11.2019	
16	Обеспечить 2-ым эвакуационным выходом ясельную группу, младшую группу № 1, среднюю группу № 1, среднюю группу № 2	(ППР РФ № 390 п. 25);	01.11.2019	
17	Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией: помещение музыкального зала, ясельную группу, изоляторном, складу, столовую на 2-ом этаже, 3-старшую группу, 2-старшую группу, кабинет эколога, кабинет	(табл. А1 СП 5.13130.2008);	01.11.2019	

	заведующей		
18	В помещении котельной предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на воде газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.	(п/п г, п 6.6.4. СП 60.13330.2012 отопление вентиляция и кондиционирование воздуха).	01.11.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7 УНД
и ПР ГУ МЧС России по РД
лейтенант внутренней службы Нифталиев А.М.
«11» марта 2019 г



Предписание для исполнения получил (а):
«11» марта 2019 г.
Заведующая МБДОУ ДС №23
Султанова Э.И.

